

9. Vergleich der Wandhydrantenanlagen „naß“, „trocken“ und „naß/trocken“ nach DIN 14 461/14 462

Kriterien	„naß“	„trocken“	„naß/trocken“
Personenschutz	sehr gut	schlecht	gut
Sicherheit	gut (Rosten/Vorhaltung)	sehr gut bei sorgfältiger Entleerung	sehr gut autom. Meldung bei Störung
Hygiene/ Wasserverschmutzung	schlecht faules Wasser	sehr gut	sehr gut
Auflagen	Löschwasserleitung mit Zwangsumlauf bzw. Spül- verbrauch	nur durch Feuerwehr be- dienbar	Feuerwehr- und Passantenbenutzung
Frostschutz	schlecht	sehr gut	sehr gut
Zentrale Meldestelle	keine	keine	vorhanden
Verfügbarkeit des Löschwassers	sehr gut	schlecht	gut
Kosten	normales Netz	+ Spezialarmaturen	+ Spezialarmaturen